

Prot. N° 123 del 27.07.206
Lamezia Terme, li 27 Luglio 2026

Spett.le. Comune di **Conflenti**
comuneconflenti@asmepec.it

Comune di **Falerna**
protocollo.falerna@asmepec.it

Comune di **Gizzeria**
protocollo.gizzeria@asmepec.it
tecnico.gizzeria@asmepec.it

Comune di **Martirano Antico**
segreteria.martirano@asmepec.it

Comune di **Martirano Lombardo**
protocollo.comunemartiranolombardo@asmepec.it

Comune di **Nocera Terinese**
protocollo.noceraterinese@asmepec.it

Comune di **San Mango d'Aquino**
protocollo@pec.comunedisanmangodaquino.it

Ecotech S.r.l.
ecotec@pec.ecotecweb.net

Oggetto: *Acquedotto "Savuto Nord" – Possibile interruzione delle normali erogazioni per manutenzione straordinaria*

Si comunica che, a seguito delle verifiche del personale Sorical, è stata individuata **un'ingente perdita idrica** sulla condotta adduttrice dello schema acquedottistico "Savuto Nord".

Per procedere alla riparazione potrebbe rendersi necessaria una **momentanea interruzione del flusso idrico** sulla tratta in partenza dal partitore "**Serra d'Urso**", con conseguente temporanea disalimentazione dei serbatoi e delle utenze in presa diretta insistenti sulla medesima tratta.

Valutata la rilevanza della perdita, si informa che **l'intervento di riparazione è già in corso** e verrà condotto con la massima celerità e senza soluzione di continuità.

Si confida che la situazione, **salvo imprevisti, possa regolarizzarsi entro la giornata odierna.**

Ci scusiamo per il disagio arrecato e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.

Cordialmente,

SORICAL S.p.A.
Il Responsabile Adduzione
Schemi Lamezia

